

## MAAG 750BDS

### GENSET

Standby Power	kVA	750
	kW	600
Prime Power	kVA	680
	kW	544
Soundproof canopy [mm]	W x L x H	1500x4500x2980
Open version [mm]	W x L x H	1500x3706x2090
Fuel tank [liter] - base	diesel	1140
Net total weight with canopy*	kg	7 800
Net total weight open version*	kg	7 000
Noise [in canopy design]	dB(A)	<85
Control panel		MGD 500L MK2

\* Including lubrication oil and coolant fluid, excluding fuel

#### [Info] Genset characteristics:

Displays:  
Phase currents (A), Phase voltages (V), Line voltages, Integrated frequency and speed display.  
Cooling water temperature, operating hours counter, oil pressure indicator.

#### [Info] AMF Genset control:

Standard voltage-free indications: genset running, high water temperature, low oil pressure, low battery voltage.




#### [Info] Prime power:

Prime Power is the maximum power accessible at the variable load for an unlimited number of hours per year in a variable load setting. It is not advisable that the variable load exceed 70% average of the prime power rating during any operational period. If the engine is running at 100% prime power, yearly hours should not exceed 500. Overload situations should be avoided however a 10% overload capability is available for a 1 hour period within a 12 hour cycle of operation.

#### [Info] Standby power:

Standby Rating for a standby engine should be sized for a maximum of 70% average load factor and roughly 500 hours per year. Standby power ratings should never be applied except in true emergency outage situations. With standby rated generators there is no overload capability built into the units.



### MOTOR

Manufacturer		BAUDOIN
Model		6M33G750/5
Number of cylinders		6 Soros
Cycle		4
Aspiration		Turbocharger - intercooler
Cooling system		Water
Cooling circuit capacity	liter	159
Oil capacity	liter	61
Injection		direct
Speed/Frequency	rpm/Hz	1500/50
Fuel consumption	100%	171
	75%	128
	50%	86

### ALTERNATOR

Manufacturer		STAMFORD
Number of Phase		3
Power factor		cos φ 0,8
Frequency [Hz]		50
Output voltage [VAC]		230 / 400 V
Protection		IP 23
Connection type		Star
Standby power	[kVA]	860
Insulation class		Class H
Model		HCI634G

### OTHER INFO

web: [www.maagenerator.com](http://www.maagenerator.com)

### TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.  
2040 Budaörs, Aradi u. 32.  
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

széntmentes tüpézszegek kereskedelme, karbantartása, javítása, valamint aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, kereskedelme, javítása, karbantartása, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 4548294

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 14001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 27-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 28.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság



MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda

Kft.

székhely

Budaörs

Aradi u. 32.

igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint széntmentes tüpézszegek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

érvényességi területén közzétett előírásoknak megfelelően vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8092190

A feltüntetett adata során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességétől eltérő dátumok igazolással megegyezően.

Budaörs, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.  
Ugyaság

MARTON

szakértő

iroda